



ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: Ремонт и обезопасяване на „Пещера Шаренка” – стар тракийски рудник”, находяща се в терен извън регулация на територията на Община Мадан


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Мадан

ФАЗА: РП

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

Водещ проектант

/ инж. Георги Евтимов /



ПРОЕКТАНТ.....

/инж. Георги Евтимов Евтимов /
диплом №047491 УАСГ, София

УПРАВИТЕЛ:.....

/ инж. Георги Евтимов /



* Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

гр. София, март 2016г.

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

от инж. Георги Евтимов Евтимов

Диплома № 047491/2000 УАСГ – спец. ПГС – София

ОТНОСНО ОБЕКТ:

Ремонт и обезопасяване на „Пещера Шаренка” - стар тракийски рудник”, находяща се в терен извън регулация на територията на Община Мадан

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАДАН

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Конструктивното становище е изготвено на базата на извършеното заснемане, данни на възложителя и оглед на място.

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Обекта представлява пещера в мраморна скала на територията на Община Мадан. На територията и се е извършвал рудодобив още през бронзовата епоха. Пещерата се намира на около 2км от гр. Мадан и до нея се достига по планинска пътека. Входът на пещерата е с коринати (съгласно балтийската координатна система) X:4480463.00 и Y:8651094.00. Широчината на пещерата е от 50см до 4м, средната и височина е около 5.5м, а наклона и е около 30°. Надморска височина на пещерата е от 830м до 840м.

Проекта има за цел превъзването на пещерата в туристически обект. За целта ще се изпълни укрепване чрез торкрет бетон. Предвижда се да се поставят анкери с дължина 1.5м и да се положат два слоя торкрет бетон с дебелина по 2,5см.

* Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

III. КОНСТАТАЦИИ И ПРЕПОРЪКИ

От гореизложеното може да се направят следните констатации :

1. Не засягат по никакъв начин носещи конструктивни елементи на обекта.
2. Категорията на натоварване не се променя.
3. С цел предотварявяване на бъдещи срутвания на скалния масив да се предвиди укрепване на скалния масив с торкрет бетон, анкери с дължина 1.5м и мрежа N10/10.

Въз основа на горното може да се направи следното:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ :

Обектът: Ремонт и обезопасяване на „Пещера Шаренка“ - стар тракийски рудник*, находяща се в терен извън регулация на територията на Община Мадан отговаря на действащата нормативна уредба и може да бъде представен пред одобряващите органи.

март, 2016 г.

София

Съставил :



/ инж. Г.Евтимов /

Технически контрол:



* Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

